

# Typgodkännandebevis

## 2029/87

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

## Bemix, Köldbetsongtillsats

### Innehavare

Finja Bemix AB, Box 421, 194 04 Upplands Väsby  
Organisationsnummer: 556117-3377  
Tel: +46 (0)10 4552000, Fax: +46 (0)8 590 717 40  
E-post: info@finja.se, Hemsida: www.finja.se

### Produkt

Bemix Köldbetsongtillsats

### Avsedd användning

Fryspunktnedsättande tillsatsmedel till betong och bruk.  
Produkten får användas vid temperaturer ned till -15 °C.

### Handelsnamn

Bemix Köldbetsongtillsats

### Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 1 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):

EKS

Material

Beständighet

Förutsättningar

Avdelning A, 11 §

Avdelning D, 1 §

Avdelning D, 2 §

### Tillhörande handlingar

Bemix Köldbetsongtillsats, version mars 2015.

### Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2013-08-09 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: diarie nr. 100-95-0457.

Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid mottagningskontroll skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handling. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.



### Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Finja Bemix AB, Upplands Väsby

### Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett/text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe  
Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Typgodkännandets nummer  
Egenskaper  
Kontrollorgan  
Löpande tillverkningsdatum

**Finja Bemix AB, Upplands Väsby**  
**†**  
**SP Certifiering 1002**  
**Bemix köldbetsongtillsats**  
**2029/87**  
**Fryspunkt-nedsättande**  
**SP**  
**datum**

### Bedömningsunderlag

Rapporter 87B3 1704 och 4P00114B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och 4P00115 och 4P00115B från CBI Betonginstitutet.

### Kommentarer

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2007-11-19, med giltighetstid t.o.m. 2012-11-19.

### Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-04-08.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

### SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Krister Svensson

Kasem Bjelevac

